



**NOTA:**


1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor - conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.


**CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75)** C  
**CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004)** III  
**CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. HG 766/1997- Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor) -** C  
 Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - B9, D

**NOTA:**

IN FUNCTIE DE CONDITIILE DIN TEREN SI DE POZITIA CELORLALTE CONDUCE SI CABLURI SUBTERANE SI SUPRATERANE DE PE AMPLASAMENT POT APAREA MODIFICARI ALE TRASEELOR PROPUSE PENTRU ALIMENTAREA CU APA

**LEGENDA**

 Amplasament/zona studiata

Verificator	Nume:	Semnatura	Cerinta		
<b>S.C.CONSTRUCT INSTAL SRL</b>			Beneficiar:		Proiect nr. 42/2022
SANGIORGIU DE MURES Str. Aleea Fortuna Nr. 4 Jud.Mures			COMUNA BATOS		
SPECIFICATIE:	NUME	SEMNATURA	SCARA :	Denumire Proiect:	FAZA
SEF PROIECT :	ing. CATANA ADRIAN		1:10000	<b>ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE APE UZATE IN LOCALITATEA DEDRAD, COMUNA BATOS, JUDETEL MURES</b>	<b>SF</b>
PROIECTAT :	ing. CATANA ADRIAN		Data :	<b>Titlu plansa :</b>	<b>Planșa :</b>
DESESTAT	ing. PRECUP FLAVIUS		2022	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	CM 00